

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
УНДиПР Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю

(наименование территориального органа МЧС России)  
350051, Россия, г. Краснодар, ул. Дзержинского, 95/1 тел./факс: 8 (861) 225 -34 -04 e-mail: ugpr\_kkrai@mail.ru  
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Абинского района  
(наименование органа государственного пожарного надзора)

353320, Россия, Краснодарский край, г. Абинск, ул. Советов, 87 тел./факс 8-86150-5-15-30  
(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

**Предписание № 8 | 1 | 1-5 - №п.п.**  
**по устранению нарушений требований пожарной безопасности**

*муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа  
№10 имени В.С. Носенко муниципального образования Абинский район*  
(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя)

(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

«16» февраля 2021 г. проведено мероприятие по надзору государственным инспектором  
(должность, звание, фамилия,

Абинского района по пожарному надзору ст. лейтенантом вв. службы Забуга Вероникой

имя, отчество государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего мероприятие по надзору,

Александровной, по адресу: Абинский район, пгт. Ахтырский, ул. Советская, 103

(наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с директором МБОУ СОШ №10 Чалая Ирина Яковлевна

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ Препитания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	В здании школы чердачное помещение не оборудовано автоматической установкой пожаротушения и (или) системой пожарной сигнализации.	ст. 4 ФЗ от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.4.4 СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования	15.04.2022	



		<i>пожарной безопасности.</i>		
2	<i>В поэтажных коридорах отсутствуют двери, оборудованные приспособлением для самозакрывания и уплотнениями в притворах</i>	<i>ст. 53, 59 №123-ФЗ от 22.07.2008 года, п. 16 д) п. 24 Постановления правительства от 16.09.2020 г. №1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в РФ»</i>	16.08.2021	
3	<i>В общем коридоре дверь в электрощитовую не выполнена противопожарной</i>	<i>ст. 5, 46, 83 №123-ФЗ от 22.07.2008 года, п. 5.6.4 СП 4.13130.2013</i>	16.08.2021	
4	<i>Ширина эвакуационного выхода №2 из спортзала составляет 1,06 м (менее 1,2 метра)</i>	<i>п. 4.2.19 СП 1.13130.2020, ст. 53 №123-ФЗ от 22.07.2008 года</i>	16.08.2021	
5	<i>Не обеспечено исправное состояние систем наружного противопожарного водоснабжения (отсутствует давление в водонапорной сети)</i>	<i>п. 48 Постановления правительства от 16.09.2020 г. №1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в РФ»; ст. 5, 6, 62, 68 ФЗ от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;</i>	16.08.2021	

Предложенные мероприятия являются обязательными для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по устранению нарушений требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными мероприятиями Вам предоставляется право обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном для обжалования постановлений и решений по делам об административных правонарушениях.

Настоящее предписание вступает в законную силу одновременно со вступлением в законную силу постановления о назначении административного наказания (решения по жалобе, протесту).

Проверка выполнения предписания по устранению нарушений требований пожарной безопасности будет проведена в рамках внепланового мероприятия по надзору в

3 квартале 2021 года.  
(квартал)

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:  
собственники имущества;  
руководители федеральных органов исполнительной власти;  
руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

государственный инспектор Абинского района по пожарному надзору

(должность, фамилия, инициалы, государственного инспектора Забуга В.А.

по пожарному надзору)



(подпись)

«15» марта 2021 г

Предписание для исполнения получил:

*Handwritten signature of the recipient*

(подпись)

«15» марта 2021 г.

Директор МБОУ СОШ №10

Чалая И.Я.

(должность, фамилия, инициалы)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575823

Владелец Чалая Ирина Яковлевна

Действителен с 16.11.2021 по 16.11.2022