



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Краснодарскому краю

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Краснодарскому краю в Северском, Абинском, Крымском, Белореченском, Апшеронском
районах, г. Горячий Ключ

Ильская ул., 7 а, ст. Северская, 353240, Краснодарский край, Северский район,
Телефон (8 861 66) 2-16-80 Факс (8 861 66) 2-61-86

E-mail: sever@kubanrpn.ru

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований

№ 316/ПВ г. Абинск « 30 » октября 2024 г.

(место выдачи предписания)

Мною, специалистом-экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по
Краснодарскому краю в Северском, Абинском, Крымском, Белореченском, Апшеронском
районах, г. Горячий Ключ Шавкута Анной Сергеевной

(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении: муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 10 имени В.С.
Носенко муниципального образования Абинский район

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

**Статья 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения»;**

**СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:**

П. 2.7.4 - Не представлена информация о проведении обследования технического состояния
системы вентиляции с проведением инструментального измерения объемов вытяжки воздуха
согласно требованиям санитарных норм.

П. 2.5.2. – В кабинетах № 17, № 20, № 21 выявлены дефекты покрытия пола.

П. 2.4.3. - В кабинетах № 15, № 17, № 21 выявлены дефекты покрытия учебной мебели – столов
и стульев.

П. 2.4.11. – Выявлено неисправное санитарно-техническое оборудование – смеситель раковины
для мытья рук в кабинете № 18, 4 унитаза и 4 смесителя раковин для мытья рук в туалете для
мальчиков. На 4 унитазах в туалете для мальчиков отсутствуют сиденья.

П. 2.5.3. – В туалете для мальчиков выявлено значительное повреждение панелей кабинок.

П. 2.4.6.3. – Обеденный зал оборудован мебелью, имеющей дефекты покрытия, препятствующие качественному проведению уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств.

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю МБОУ СОШ № 10 МО Абинский район:

Устранить нарушения санитарного законодательства в части:

Статья 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:

1. П. 2.7.4 - Провести обследование технического состояния системы вентиляции с проведением инструментального измерения объемов вытяжки воздуха согласно требованиям санитарных норм.
2. П. 2.5.2. – В кабинетах № 17, № 20, № 21 устранить дефекты покрытия пола.
3. П. 2.4.3. - В кабинетах № 15, № 17, № 21 устранить дефекты покрытия учебной мебели – столов и стульев.
4. П. 2.4.11. – Устранить дефекты и неисправности санитарно-технического оборудования – смеситель раковины для мытья рук в кабинете № 18, 4 унитаза и 4 смесителя раковин для мытья рук в туалете для мальчиков. На 4 унитазах в туалете для мальчиков обеспечить наличие сидений.
5. П. 2.5.3. – В туалете для мальчиков устранить значительное повреждение панелей кабинок.
6. П. 2.4.6.3. – Обеденный зал оборудовать мебелью, не имеющей дефектов покрытия, препятствующих качественному проведению уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Срок: до 20.05.2025г

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная № 10 имени В.С. Носенко муниципального образования Абинский район: 353309, Краснодарский край, р-н Абинский, пгт. Ахтырский, ул. Советская, д. 103.

наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю в Северском, Абинском, Крымском, Белореченском, Апшеронском районах, г. Горячий Ключ по адресу: 353320, Абинский район, г. Абинск, ул. Мира, 1, телефон (8 86150) 5-38-79 заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до « 20 » мая 2025 г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Специалист - эксперт
(должность лица, составившего
предписание)

Иванов
(подпись)

А.С. Шавкута
(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) « 30 » октябрь 2024г.

Оле
(подпись)

Ушева И.В.
(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: —

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 265170146627871538706179163738914973990086477809

Владелец Чалая Ирина Яковлевна

Действителен с 22.11.2023 по 21.11.2024