

Начальнику отдела надзорной деятельности и профилактической работы Абинского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю- главному государственному инспектору Абинского района по пожарному надзору подполковнику внутренней службы  
М.В. Федоренко

### Информация

МБОУ СОШ №10 муниципального образования Абинский район  
о выполнении предписания 8/1/1-5 от 16.02.2021 по устранению нарушений требований пожарной безопасности

п\п	Нарушение санитарного законодательства	Дата выполнения	Реквизиты документов о выполнении работ или приобретении оборудования	Отметка о выполнении
1	В здании школы чердачное помещение не оборудовано автоматической установкой пожаро тушения и (или) системой пожарной сигнализации	01.07.2022	Контракт от 14.06.2022 № 0318300065122000267 с ИП Чернуха Антонина Яковлевна на установку АПС чердачных помещений; сумма 98870,39 руб.	Выполнено
2	Ширина эвакуационного выхода № 2 из спортзала составляет 1,06 м (менее 1,2 метра)	01.07.2022	Контракт с ИП Вовченко Я.Ю. № 03183200065122000191 от 19.05.2022 год.	Выполнено

		г.	«Капитальный ремонт спортивного зала и помещений при нем.» сумма 2 657140,00 руб.	
3	Не обеспечено исправное состояние систем наружного противопожарного водоснабжения (отсутствует давление в водонапорной сети)		В целях устранения установленных нарушений законодательства и недопущения их впредь, администрацией МБОУ СОШ №10 было сделано и отправлены письма в ОАО "Водоканал" письмо №265 от 12.02.2021 год о помощи в решении вопроса по низкому давлению в водопроводе пожарного гидранта, получен ответ №207 от 19.02.2021 год; Письмо главе администрации Ахтырского городского поселения: №264 от 12.02.2021 год; №71 от 08.02.2022 год; №83 от 30.05.2022 год о помощи в решении вопроса по низкому давлению в водопроводе пожарного гидранта, расположенного по адресу перекресток ул. Б. Хмельницкого и ул. Ахтырской, ответы на данные письма отсутствуют.	Не выполнено

Приложения: фотоматериал, подтверждающий устранение нарушений; копии документов, подтверждающие проведенную работу по п.3.

Директор МБОУ СОШ № 10 \_\_\_\_\_ И.Я. Чалая

88615036540

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575823

Владелец Чалая Ирина Яковлевна

Действителен с 16.11.2021 по 16.11.2022