

Начальнику территориального отдела  
управления Федеральной службы по надзору  
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
по Краснодарскому краю  
в Северском, Абинском, Крымском районах  
Е.А. Вечерней

### Информация

МБОУ СОШ №10 муниципального образования Абинский район

о выполнении предписания 07п-25-2021 от 02.02.2022 должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор и государственный контроль в сфере защиты прав потребителей от 02.02.2022 г.

п\п	Нарушение санитарного законодательства	Дата выполнения	Реквизиты документов о выполнении работ или приобретении оборудования	Отметка о выполнении
1	П.2.4.3.Часть учебной мебели в кабинетах №№17,19 имеет дефекты и повреждения покрытия	01.08.2022	Контракт от 21.07.2022 № 33 с ООО «Сфера» на поставку школьной мебели для кабинетов № 17,19; сумма 219000,00 руб.	Выполнено
2	П.2.4.11.В туалете на 1 этаже для девочек не работает 1 сливной бачок, разбито пластиковое сиденье унитаза; в туалете раздевалки для мальчиков разбит сливной	01.07.2022	Контракт с ИП Вовченко Я.Ю. №03183200065122000191 от 19.05.2022 г. «Капитальный ремонт спортивного	Выполнено

	бачок, вода в чаше Генуя не уходит забита канализация)		зала и помещений при нем», сумма 2 657140,00 руб.	
3	П.2.5.3.При осмотре помещений школы установлено: В результате течи кровли потолки тренерской имеют дефекты, признаки протекания кровли; в помещениях тренерской, раздевалки для мальчиков, кабинета №15 выявлены дефекты покрытия стен, препятствующие проведению влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств.	01.07.2022	Контракт с ИП Вовченко Я.Ю. № 03183200065122000191 от 19.05.2022 год. «Капитальный ремонт спортивного зала и помещений при нем.» В кабинете №15 произведен ремонт за счет внебюджетных средств сотрудниками школы. Договор дарения материалов от 01.06.2022 г.	Выполнено
4	П.2.5.2.В кабинетах №16,19 покрытие полов (линолеум) с дефектами, нарушена целостность покрытия	10.08.2022	Контракт от 07.07.2022 № 22 с ИП Пиксаев о капитальном ремонте полового покрытия на сумму 403360,00 руб.	Выполнено
5	2.4.13.Окна в учебном классе №15 не оборудованы солнцезащитными устройствами(подъемно поворотные жалюзи или шторы)	20.07.2022	В кабинет №15 приобретены и установлены солнцезащитные устройства (жалюзи) за счет внебюджетных средств. Договор дарения материалов от 20.07.2022 г.	Выполнено
6	п.2.8.9. лампы в спортивном зале не горят	01.07.2022	Контракт с ИП Вовченко Я.Ю. №03183200065122000191 от 19.05.2022 год. «Капитальный ремонт спортивного зала и помещений при нем.»	Выполнено
7	П.1.8.Администрацией школы обеспечено осуществление производственного контроля за соблюдением санитарных правил и гигиенических	04.07.2022	Имеется ответ от ОАО Водоканал от 04.07.2022 г. № 889 о том, что в пгт Ахтырском были проведены	Выполнено

	<p>нормативов –представлена разработанная программа производственного контроля и результаты лабораторных исследований за 2021 год. Согласно представленного протокола лабораторных испытаний воды питьевой №3028 от 05.04.2021 г. Северского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае», выполненного в рамках осуществления ППК, санитарно-гигиенические исследования воды по показателю «Жесткость» не соответствуют требованиям санитарных норм: показатели составляют 9,7+-1,5 мг-эquiv/дм3 при нормируемом уровне не более 7 мг-эquiv/дм3. Администрацией образовательного учреждения при выявлении нарушений санитарных правил на объекте производственного контроля не были приняты меры, направленные на устранение выявленных нарушений и недопущение их возникновения.</p>		<p>мероприятия по улучшению качества питьевой воды, в результате которых нормируемые показатели были приведены в норму согласно с СанПиН 2.1.3684-21.</p>	
8	<p>П.2.8.1., п.2.7.1., Согласно экспертному заключению №53/29 от 27.01.2022 г. санитарно-гигиенической лаборатории ФБУЗ «центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»: Измеренные уровни освещенности в кабинете №21 составил 146,0+-14,4 ЛК, в кабинете 20 составил 139,2+-13,3 ЛК, в кабинете 19 составили 159,2 +- 15,1 ЛК, в кабинете 16 составил 170,2+-16,3 ЛК(при нормируемом показателе не менее 300лк) в кабинете 12 составил 303,6 +-28,9 ЛК( при нормируемом показателе не менее 400 ЛК)</p>	24.07.2022	<p>Контракт от 08.07.2022 г. № 2022.21.2478 с ИП Селяков П.Н. о поставке светодиодных панелей для замены осветительных приборов в кабинетов 12, 16, 19, 20, 21. Сумма 36108,0 руб. Протокол измерений показателей освещенности от 05.08.2022 г. № 585-1366ПК-ОЕ-О. Выполнены ООО «Эксперт-Сервис», регистрационный номер в реестре-510 от 24.01.2018 г.</p>	Выполнено

9	П.2.8.1., п.2.7.1., Относительная влажность в помещениях: кабинет №14 , кабинет№4 не соответствуют требованиям	26.07.2022	Контракт от 25.07.2022 № 348 с ООО «Офисная техника» о поставке увлажнителей воздуха. Сумма 8,400 руб. Протокол измерений показателей освещенности от 05.08.2022 г. № 585-1366ПК-ОЕ-М. Выполнены ООО «Эксперт-Сервис», регистрационный номер в реестре-510 от 24.01.2018 г.	Выполнено
10	П.2.8.1., п.2.7.1., Температура воздуха в кабинете №12 и в кабинете №14 не соответствуют требованиям.	19.05.2022	Контракт от 10 марта 2022 года. № 9 с ИП Коханов «Текущий ремонт системы отопления». Сумма 597000,20 руб.	Выполнено
Дополнительные мероприятия				
1	Приобретение ученической мебели для кабинетов химии и физики, демонстрационного стола для кабинета физики, системы хранения для лаборантской химии.	24.07.2022	Контракт от 19.07 № 2022.216739 ООО «Сфера» на поставку школьной мебели для кабинетов № 1, 7, сумма 219000,00 руб.	Выполнено
2	Замена полового покрытия в кабинетах химии, физики, лаборантских химии и физики.	20.07.2022	Контракт от 06.06.2022 № 2022.167336 с ИП Веретенников на поставку линолеума , сумма 111 655,00 руб.	Выполнено
3	Ремонт покрытия стен в кабинетах химии, физики, лаборантских химии и физики.	14.07.2022	Контракт от 01.06.2022 № 20 с ИП Трухачева на приобретение материалов для текущего ремонта	Выполнено

			стен, сумма 15500,00 руб.	
4	Замена светильников на светодиодные в кабинетах физики, лаборантских химии и физики.	18.07.2022	Контракт от 08.07.2022 г. № 2022.21.2478 с ИП Селяков П.Н. о поставке светодиодных панелей для замены осветительных приборов в кабинете физики, лаборантских химии и физики.	Выполнено
5	Замена полового покрытия в кабинете № 14.	10.08.2022 г	Контракт от 07.07.2022 № 22 с ИП Пиксаев о капитальном ремонте полового покрытия , сумма 256 384,67 руб.	Выполнено
6	Установлены солнцезащитные устройства (жалюзи) в кабинет № 7 и лаборантские физики, химии.	18.07.2022	В кабинет № 7 и лаборантские физики, химии приобретены и установлены солнцезащитные устройства (жалюзи) за счет внебюджетных средств. Договор дарения материалов от 20.07.2022 г.	Выполнено
7	Капитально отремонтирован кабинет № 13 для ввода дополнительных учебных мест.	01.07.2022	Контракт от 17.05.2022г № 0318300065122000192 с ООО «Монтаж 2049» по капитальному ремонту кабинета № 13, сумма 513115, 33 руб.	Выполнено

Директор МБОУ СОШ № 10 \_\_\_\_\_ И.Я. Чалая

88615036540

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575823

Владелец Чалая Ирина Яковлевна

Действителен с 16.11.2021 по 16.11.2022